



检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: AMJC/20250310054

产品名称: 生活饮用水 (章东村)

委托单位: 巨野县昌源水务有限公司

检验类别: 委托检验



奥迈检测有限公司

All Mine Testing Co., Ltd.

3717020059729

声 明

- 检验报告涂改无效；报告封皮未加盖“公章”无效；报告未加盖“检验检测专用章”无效。
- 未经我公司批准，不得复印报告（全文除外）。如若复印全文，其复印件未重新加盖“公章”及“检验检测专用章”无效。
- 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 由委托方提供的样品，本公司仅对所接收样品的检验结果负责。
- 如对检验报告有异议，请于收到检验报告之日起，5个工作日内以书面形式向我公司提出。
- 检验报告中“/”表示无内容；检验项目中标注“#”表示分包检验项目；检验项目中标注“*”表示通过计量认证并通过 CNAS 认可。

地 址：山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧

邮 编：274000

电 话：0530-5398111

传 真：0530-5398111

邮 箱：aomaijiance@126.com



检 验 报 告

报告编号： AMJC/20250310054 样品编号： 20250310054 共 4 页第 1 页

产品名称	生活饮用水(章东村)	标称商标	/	规格型号	/
生产日期/批号	/		质量等级	/	
标称生产单位	巨野县昌源水务有限公司		地址/联系电话	山东省菏泽市巨野县开发区巨野路路北三贤庙西 500 米 17605301396	
委托单位	巨野县昌源水务有限公司		送样人员	陈文忠	
检验类别	委托检验		接样日期	2025-03-10	
样品数量	7L		样品状态	样品完好，适宜检验	
检验时间	2025-03-10 至 2025-03-17		检验环境	符合要求	
判定依据	GB 5749-2022				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氰化物、总 α 放射性、总 β 放射性、铬（六价）、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、砷、镉、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯,共 42 项				
检验结论	经检验，所检项目色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氰化物、总 α 放射性、总 β 放射性、铬（六价）、氨（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯乙酸、二氯乙酸、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐（使用臭氧时）、砷、镉、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯符合 GB 5749-2022 要求。 奥迈检测有限公司 (盖章) 检验检测专用章 签发日期: 2025年03月19日 17020088346				
备 注	1、本报告含封面及封二。2、本报告复印件不加盖红章无效。3、检验报告中"/"表示无内容。				

编制: 陶丹丹

审核: 吴雪云

批准: 王爱霞



检 验 报 告

报告编号： AMJC/20250310054 样品编号： 20250310054 共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准限量	检验结果	单项判定	检验依据
1	色度	度	≤15	5	合格	GB/T 5750.4-2023
2	浑浊度	NTU	≤1	< 0.5	合格	GB/T 5750.4-2023
3	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023
4	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023
5	pH 值	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.13	合格	GB/T 5750.4-2023
6	溶解性总固体	mg/L	≤1000	600	合格	GB/T 5750.4-2023
7	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	288	合格	GB/T 5750.4-2023
8	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.7	合格	GB/T 5750.7-2023
9	氰化物	mg/L	≤0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2023
10	总 α 放射性	Bq/L	≤ 0.5（指导值）	< 0.016	合格	GB/T 5750.13-2023
11	总 β 放射性	Bq/L	≤ 1（指导值）	< 0.028	合格	GB/T 5750.13-2023
12	铬（六价）	mg/L	≤0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2023
13	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2023
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.00518	合格	GB/T 5750.10-2023
15	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0160	合格	GB/T 5750.10-2023
16	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00766	合格	GB/T 5750.10-2023
17	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00892	合格	GB/T 5750.10-2023
18	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值得比值之和不超过 1	0.376	合格	GB/T 5750.10-2023
19	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	< 0.0010	合格	GB/T 5750.10-2023





检 验 报 告

报告编号：AMJC/20250310054 样品编号：20250310054 共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准限量	检验结果	单项判定	检验依据
20	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	< 0.0020	合格	GB/T 5750.10-2023
21	硫酸盐	mg/L	≤250	202.15	合格	GB/T 5750.5-2023
22	氯化物	mg/L	≤250	99.76	合格	GB/T 5750.5-2023
23	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	1.86	合格	GB/T 5750.5-2023
24	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.017	合格	GB/T 5750.10-2023
25	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	< 0.0024	合格	GB/T 5750.10-2023
26	溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	≤ 0.01	< 0.005	合格	GB/T5750.10-2 023
27	砷	mg/L	≤0.01	0.00099	合格	GB/T 5750.6-2023
28	镉	mg/L	≤0.005	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2023
29	铅	mg/L	≤0.01	< 0.00007	合格	GB/T 5750.6-2023
30	汞	mg/L	≤0.001	< 0.00007	合格	GB/T 5750.6-2023
31	铝	mg/L	≤0.2	< 0.04	合格	GB/T 5750.6-2023
32	铁	mg/L	≤0.3	< 0.0045	合格	GB/T 5750.6-2023
33	锰	mg/L	≤0.1	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023
34	铜	mg/L	≤1.0	< 0.009	合格	GB/T 5750.6-2023
35	锌	mg/L	≤1.0	0.0020	合格	GB/T 5750.6-2023
36	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023
37	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023
38	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023





检 验 报 告

报告编号： AMJC/20250310054 样品编号： 20250310054 共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准限量	检验结果	单项判定	检验依据
39	游离氯	mg/L	≤2, ≥0.05	0.10	合格	GB/T 5750.11-2023
40	总氯	mg/L	/	/	/	GB/T 5750.11-2023
41	臭氧	mg/L	/	/	/	GB/T 5750.11-2023
42	二氧化氯	mg/L	/	/	/	GB/T 5750.11-2023
以下空白						

